



POŽÁRNÍ ŘÁD

Komunitní centrum Obříství, ul.Svatopluka Čecha č.p.376

a) Stručný popis vykonávané činnosti a charakteristiky požárního nebezpečí pracoviště.

Prostor společenského sálu pro méně než 200 osob bez zvýšeného požárního nebezpečí, se zvýšeným požárním nebezpečím knihovna. V prostoru knihovny jsou uloženy knihy určené k půjčování.

b) Požárně technická charakteristika.

Dřevo a papír

teplota vznícení prům.397°C , papír od 170°C samovznícení 120°C - hořením dřeva vzniká CO₂ a páry,žhnutí 305°C , CO , methan, malé % etheru, vodíku aj. při uložení chránit před zdrojem tepla větším než 120°C,stupeň hořlavosti C3
Hašení: voda, pěna, hasicí prášky, plynná hasiva.

c) Nejvýše přípustné množství látek, (popsané v bodě b.), které se mohou vyskytovat na místě provozované činnosti.

Množství materiálu je dle provozních podmínek. Nelze přesně stanovit.

d) Stanovení podmínek požární bezpečnosti.

- Odstranit všechny možné zdroje vznícení.
- Prostory musí být vybaveny odpovídajícím množstvím hasicích přístrojů.
- Provizoria jakéhokoliv druhu jsou zakázána.
- Únikové východy musí být označeny bezpečnostní tabulkou, vyznačené směry úniku.
- Únikové cesty musí být vždy volné a nezastavěné.
- v případě svařování při opravách musí být vystaven příkaz ke svařování a stanoveny podmínky dle vyhl. č. 87/2000 Sb.

e) Vymezení oprávnění a povinností při vykonávání stanovených podmínek požární bezpečnosti a to při zahájení, průběhu, přerušení a ukončení činnosti.

- V objektu se smí pohybovat jen osoby zde zaměstnané a návštěvníci.
- Základní podmínkou protipožární ochrany je udržování pořádku a volného přístupu k akceschopným PHP a hydrantům.
- Jakékoliv zásahy do technických zařízení smí provádět jen osoba způsobilá a vždy o tom musí být vyhotovený záznam.
- Při opouštění prostor je personál povinen provést vizuální kontrolu zda nehrozí možnost vzniku požáru.
- El.spotřebiče nenechávat během provozu bez dozoru.

f) Stanovení podmínek pro bezpečný pobyt a pohyb osob a způsob zabezpečení volných únik cest.

- Únikové cesty udržovat volné a nezastavěné.
- Pro objekt jsou k dispozici přenosné hasicí přístroje , s jejich použitím jsou zaměstnanci seznámeni.

g) jméno odpovědného zaměstnance :

Příloha:

Požární hlídka není zřízena, v objektu nejsou trvale nejméně tři zaměstnanci.

Pro objekt jsou k dispozici přenosné hasicí přístroje a nástěnné hydranty dle projektu.

Únikové cesty jsou označené bezpečnostními značkami.

Zpracovala PTS spol. s.r.o.
Jiří Háva OZO Š-219/95

Datum zpracování: leden 2020

Za OÚ Obříství

P JIŘÍ HÁVA
T OZO - Š219/95
S TEL.: 281 867 494
FAX: 281 868 657